CCTFR6700
WE714U1A0902






Wiser



FR
Cet appareil et
ses accessoires se
recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



About this product

The Wiser 16A Relay is used to control electric heaters or electric underfloor heating with On/Off commands or Fil Pilote commands. The Fil Pilote is a single control wire interface that enable you to control multiple heaters from remote."

If the heater is equipped with an electronic thermostat, it is highly recommended to control the heater using the Fil Pilote option.

Pair with a room thermostat to control electric heaters or electric underfloor heating.

1 Checking package contents

- A 2x cable clamps
- B 2x cable clamp screws
- C 2x rubber grommets
- D 4x blanking plugs
- E Wiser 16A Relay
- F Instruction leaflet

2 Choosing suitable location to install

Device positioning

The Wiser 16A Relay has to be installed below or to the side of any heat source. It should not be installed below or above a wall-mounted heater.

Preparation of the mounting surface

TIP: Breakout tabs can be removed to provide 4x extra mounting holes and 2x larger holes for rear cover cable entry.

Floor sensor installation

It is important that the floor sensor is fitted in the correct location in order to read an accurate floor temperature.

- Floor sensor must be 1m from edge of the floor, halfway between pipes.
- Ensure the sensor is not sitting on top of heating pipes.
- Assemble sensor cable in a plastic conduit with inside diameter of min 16mm.
- Fix tape to the end of the conduit, cut a slice in the tape to ensure condensation can come out of the conduit.

3 Prepare cable for wiring

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks.
- Connecting several electrical devices.
- Laying electric cables.
- Safety standards, local wiring rules and regulations.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH

The output may carry electrical current even when the load is switched off.

Disconnect the device from the supply by means of the fuse in the incoming circuit before working on the device.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

HAZARD OF CONDUCTOR DAMAGE

- For installations with loads of 16 A a minimum of 2.5 mm² conductor should be used.
- When inserting the conductors into the connector blocks make sure that the screws are tightened.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Diagram 3 for illustrative purposes only.

- (1) Pierce the rubber grommets with a small screwdriver and thread through the cable. The cable insulation strip length should be approx. 6.5 mm.

NOTE: To help to ensure IP44 ingress protection a tight seal has to exist between the rubber grommets and the cable sheath.

- (2) Place the cables into the front cover receptacles as shown in the images.

- (3) Insert conductors into the connector blocks and make sure that the screws are tightened.

- (4) Secure the cable with the cable clamps and screws provided in the package.

NOTE: Cable clamps can be placed in high or low receptacles and can also be flipped to improve cable security.

- A QR Code label

TIP: The QR code is used for secured Zigbee commissioning which is an option in some Zigbee 3.0 systems in the app.

4 Wiring connection

- A Wiser 16A Relay
- B Heater / Load
- C Supply
- D Sensor

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION,
OR ARC FLASH

The device is not a Safety Extra Low Voltage (SELV) device. The sensors lines are on mains (230 VAC) line.

- Only use sensors with double insulated cables.

Failure to follow these instructions will result in death, serious injury, or equipment damage.

In case of electric underfloor heating, a floor sensor must be used for defining high or low temperature limits. This device is compatible with the following sensor types:

- 33kΩ Schneider Electric Reference 616790 or MEG5775-0003
- 33kΩ Drayton Reference 193720
- 15kΩ Devi Reference 140F1091
- 10kΩ Elko Reference 5491605

The use of any other sensor is not recommended. When a sensor is wired to the device, set up the corresponding sensor value in the Wiser app.

The Fil Pilote wire is always black and it needs to be wired on the FP terminal.

5 Final installation

- (1) Securely attach the black rear cover to the mounting surface.
- (2) Position the front cover over the wall-mounted rear cover, push together and make sure the rubber grommets are properly seated in their receptacles.
- (3) Secure together using two screws located on the front surface. Then place two blanking plugs on the screw heads.

6 Read full device user guide online

Scan the QR code and choose your language for complete information about the device, including operation, configuration and using the product with a Wiser system.

Technical data

Rated voltage:	230 V, 50 Hz (AC ONLY)
Power consumption:	7.3 W
Purpose of control:	Electrical Control, Sensing Control
Type of load and rated current:	16 A Resistive or (3A) Inductive Load Circuit for pilot load (FP) *Not suitable for plinth heaters
IP rating:	IP44
Terminals:	Suitable for conductor sizes 1.0 - 2.5 mm ² Insulation strip length 6.5 mm
Operating Temperature:	0 °C to 60 °C
Storage Temperature:	-20 °C to 65 °C
Class of control:	Class II
Method of mounting:	Independently mounted control
Method of providing earthing control:	The control is not earthed Terminals are provided for linking external earthing conductors
Method of attachment for nondetachable cords:	Type Y attachments
Extent of sensing element:	External temperature sensor temperature setting range of 5 °C to 30 °C ±5%
Operating Value:	User variable time control of electrical/heating system (only at system level through Hub controllers)
Degree of pollution:	2
Rated impulse voltage:	4 kV
Ball pressure test:	115 °C
Software class:	A
Radio Technology/ Frequency:	2.4 GHz
Radio signal range:	30 m in free space
Maximum radio frequency power transmitted:	+13 dBm (20 mW)
Product dimensions:	162 x 67 x 30 mm (H x W x D)
Communication protocol:	Zigbee 3.0

Trademarks

- Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
- Zigbee® is a registered trademark of the Connectivity Standard Alliance.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries

Other brands and registered trademarks are properties of their relevant owners.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU and the Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206

Declaration of conformity can be downloaded on:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6700>



Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

General Cybersecurity Information

Scan this code to access the Schneider Electric Cybersecurity Portal:




<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp>

Schneider Electric Industries SAS






If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country. se.com/contact

UK Representative
Schneider Electric Controls
401 Southway Drive
Plymouth, PL6 6QT
United Kingdom

For technical support in the UK and Ireland:
wiser.draytoncontrols.co.uk
+44 (0)333 6000 622

CCTFR6700
WE714U1A0902

WiFer™

es **Relé 16 A Wiser para control de temperatura****Acerca de este producto**

El relé 16 A Wiser se utiliza para controlar calentadores eléctricos o calefacción por suelo radiante eléctrico con comandos de encendido/apagado o comandos Fil Pilote. "Fil Pilote es una interfaz de cable de control único que le permite controlar varios calentadores de manera remota". Si el calentador está equipado con un termostato eléctrico, se recomienda controlar el calentador con la función Fil Pilote.

Emparejar con un termostato de habitación para controlar calentadores eléctricos o calefacción por suelo radiante eléctrico.

1 Comprobación del contenido del paquete

- A 2 x abrazaderas de cable
- B 2 x tornillos de abrazadera de cable
- C 2 x arandelas de goma
- D 4 x tapones obturadores
- E Relé 16 A Wiser
- F Hoja de instrucciones

2 Selección de una localización adecuada para la instalación**Posicionamiento del dispositivo**

El relé 16 A Wiser debe instalarse debajo o al lado de cualquier fuente de calefacción. No debe instalarse detrás o por encima de un calentador montado en la pared.

Posición de la superficie de montaje

CONSEJO: las pestañas de ruptura se pueden quitar para tener 4 orificios de montaje adicionales y 2 orificios más grandes para la entrada de cables de la cubierta trasera.

Instalación del sensor de suelo

Es importante que el sensor de suelo esté colocado en la localización correcta para leer con precisión la temperatura del suelo.

- El sensor de suelo debe estar a 1 m del borde del suelo, a medio camino entre las tuberías.
- Asegúrese que el sensor no esté colocado sobre las tuberías de calefacción.
- Ensamble el cable del sensor en un conducto de plástico con un diámetro interior de al menos 16 mm.
- Aplique cinta en el extremo del conducto y corte un trozo de la cinta para que el agua de condensación pueda salir del tubo.

3 Preparación de los cables para el cableado**▲ ▲ PELIGRO****PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

La instalación eléctrica solo debe ser realizada de forma segura por profesionales cualificados. Los profesionales cualificados deben demostrar un amplio conocimiento en los siguientes ámbitos:

- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

▲ ▲ PELIGRO**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

La salida puede transportar corriente eléctrica incluso cuando la carga está desconectada. Desconecte el dispositivo de la alimentación mediante la protección del circuito eléctrico antes de utilizarlo.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

AVISO**PELIGRO DE DAÑO AL CONDUCTOR**

- Para instalaciones con cargas de 16 A se debe utilizar un conductor de 2,5 mm² como mínimo.
- Al insertar los conductores en los bloques de conectores, asegúrese de que estén bien atornillados.

Si no se siguen estas instrucciones, el equipo podría resultar dañado.

El diagrama 3 se utiliza únicamente para fines ilustrativos.

- (1) Perfore las arandelas de goma con un destornillador pequeño y pase el cable. La longitud de la tira de aislamiento del cable debe ser de aproximadamente 6,5 mm.

NOTA: para garantizar la protección contra la penetración IP44, debe existir un sello hermético entre las arandelas de goma y la cubierta del cable.

- (2) Coloque los cables en los receptáculos de la cubierta frontal como se muestra en las imágenes.

- (3) Inserte los conductores en los bloques de conectores y asegúrese de que estén bien atornillados.

- (4) Asegure el cable con las abrazaderas de cable y los tornillos incluidos en el paquete.

NOTA: las abrazaderas de cable se pueden colocar en receptáculos altos o bajos y también se les puede dar la vuelta para mejorar la seguridad del cable.

- A Etiqueta con el código QR

CONSEJO: el código QR se utiliza para una puesta en marcha segura de ZigBee, opción disponible en algunos sistemas ZigBee 3.0 en la aplicación.

4 Conexión por cable

- A Relé 16 A Wiser
- B Calentador/carga
- C Suministro
- D Sensor

▲ ▲ PELIGRO**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

El dispositivo no es un dispositivo de tensión muy baja de seguridad (SELV). Las líneas de los sensores están en la línea de la red eléctrica (230 V CA).

- Utilice únicamente sensores con cables con doble aislamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

En el caso de la calefacción por suelo radiante eléctrico, se debe utilizar un sensor de suelo para definir los límites de temperatura alta o baja. Este dispositivo es compatible con los siguientes tipos de sensores:

- 33kΩ Schneider Electric, referencia 616790 o MEG5775-0003
- 33kΩ Drayton, referencia 193720
- 15kΩ Devi, referencia 140F1091
- 10kΩ Elko, referencia 5491605

No se recomienda el uso de ningún otro sensor. Cuando un sensor esté conectado al dispositivo, configure el valor del sensor correspondiente en la aplicación Wiser.

El cable Fil Pilote es siempre negro y debe conectarse al terminal FP.

5 Instalación final

- (1) Fije firmemente la cubierta trasera negra a la superficie de montaje.
- (2) Coloque la cubierta frontal sobre la cubierta posterior montada en la pared, empújela y asegúrese de que las arandelas de goma estén correctamente asentadas en sus receptáculos.
- (3) Asegure todo con los dos tornillos ubicados en la superficie frontal. A continuación, coloque dos tapones obturadores en las cabezas de los tornillos.

6 Lea la guía de usuario completa para dispositivos disponible en línea

Escanee el código QR y seleccione su idioma para obtener información completa sobre el dispositivo, incluidos el funcionamiento, la configuración y el uso del producto con un sistema Wiser.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230 V, 50 Hz (CA SOLO)
Consumo de energía:	7,3 W
Finalidad de control:	Control eléctrico, Control manual + automático, Control de detección
Tipo de carga y corriente nominal:	Circuito de carga resistiva 16 A o inductiva (3A) para carga piloto (FP)* *No apto para calentadores de zócalo
Clasificación IP:	IP44
Terminales:	Adecuado para tamaños de conductor de 1,0 - 2,5 mm² Tira de aislamiento de 6,5 mm de largo
Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 65 °C
Clase de control:	Clase II
Método de control de montaje:	Control montado independientemente
Método de provisión de control de tierra:	El control no está conectado a tierra Se proporcionan terminales para conectar conductores de tierra externos
Método de fijación para cables no desmontables:	Accesorios tipo Y
Extensión del elemento sensor:	Rango de ajuste de temperatura del sensor de temperatura externo de 5 °C a 30 °C ±5 % (si está instalado)
Valor operativo:	Control de temporizador variable por el usuario del sistema eléctrico/calefacción (solo a nivel del sistema a través de los controladores Hub)
Grado de polución:	2
Sobretensión de choque nominal:	4 kV
Prueba de presión de bola:	115 °C
Clase de software:	A
Tecnología de radio/frecuencia:	2,4 GHz
Rango de señal de radio:	30 m en espacio libre
Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida:	+13 dBm (20 mW)
Dimensiones del producto:	162 x 67 x 30 mm (alt. x anch. x prof.)
Protocolo de comunicación:	ZigBee 3.0

Marcas registradas

- Wiser™ es una marca comercial y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y empresas asociadas.
- ZigBee® es una marca registrada de Connectivity Standards Alliance.

Otras marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Declaración UE de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries SAS declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA 2014/53/UE SOBRE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS. La declaración de conformidad se puede descargar en:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6700>



Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medio ambiente de posibles efectos negativos.

Schneider Electric Industries SAS

En caso de dudas técnicas, contactar con el servicio de atención al cliente del país en cuestión. se.com/contact

pt **Controlador 16A Wiser para Controlo da temperatura**

Acerca deste produto

O Controlador 16A Wiser é utilizado para controlar os aquecedores elétricos ou o aquecimento elétrico do pavimento com os comandos On/Off ou o Fil Pilot. «O Fil Pilot é uma interface de fio de controlo único que lhe permite controlar vários aquecedores a partir de um dispositivo remoto.» Se o aquecedor estiver equipado com um termostato eletrónico, recomenda-se vivamente que controle o aquecedor utilizando a opção Fil Pilot.

Emparelhe com um termóstato para controlar os aquecedores elétricos ou aquecimento elétrico do pavimento.

1 Verificar o conteúdo da embalagem

- A 2x pinças de cabo
- B 2x parafusos de pinças de cabo
- C 2x anilhas de borracha
- D 4x buíjes
- E Controlador 16A Wiser
- F Folheto de instruções

2 Escolher a localização adequada para a instalação

Posicionamento do dispositivo

O Controlador 16A Wiser tem de ser instalado por baixo ou ao lado de qualquer fonte de calor. Não deve ser instalado atrás ou por cima de um aquecedor montado na parede.

Preparação da superfície de montagem

SUGESTÃO: As patilhas de abertura podem ser removidas para fornecer 4 orifícios de montagem extra e 2 orifícios maiores para a entrada de cabos da tampa traseira.

Instalação do sensor de chão

É importante que o sensor de chão seja instalado no local correto para ler a temperatura precisa do chão.

- O sensor de chão tem de estar a 1 m do bordo do chão, a meio de entre os tubos.
- Certifique-se de que o sensor não está em cima dos tubos do aquecimento.
- Monte o cabo do sensor numa conduta de plástico com um diâmetro interior de 16 mm no mínimo.
- Fixe a fita na extremidade da conduta, corte um pedaço na fita para garantir que a água da condensação consegue sair da conduta.

3 Preparar o cabo para a cablagem

⚠ ⚠ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSAO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve ser realizada unicamente por profissionais qualificados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.

O incumprimento destas instruções terá como consequências a morte ou ferimentos graves.

⚠ ⚠ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSAO OU ARCO ELÉTRICO

A saída pode conter corrente elétrica, mesmo quando a carga está desligada.

Antes de trabalhar no dispositivo, desligue-o da fonte de alimentação através do fusível no circuito de entrada.

O incumprimento destas instruções terá como consequências a morte ou ferimentos graves.

AVISO

PERIGO DE DANOS NO CONDUTOR ELÉTRICO

- Para instalações com cargas de 16 A, será necessário utilizar um condutor de, no mínimo, de 2,5 mm².
- Ao inserir os condutores nos blocos do conector, certifique-se de que os parafusos estão apertados.

O incumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

Diagrama 3 somente para fins de ilustração.

- Fure as anilhas de borracha com uma pequena chave de parafusos e insira pelo cabo. O comprimento da parte descarnada do cabo deve ser de aprox. 6,5 mm.

- NOTA:** Para ajudar a garantir a proteção de entrada IP44, tem que existir uma boa vedação entre as anilhas de borracha e o revestimento do cabo.
- Coloque os cabos nos recâmetros da tampa da frente, conforme mostrado na imagem.
 - Insira os condutores nos blocos do conector e certifique-se de que os parafusos estão apertados.
 - Fixe o cabo com as pinças do cabo e os parafusos fornecidos na embalagem.
- NOTA:** As pinças do cabo podem ser colocadas em recâmetros altos ou baixos e também podem ser viradas para melhorar a segurança do cabo.

A Etiqueta de código QR
SUGESTÃO: O código QR é utilizado para colocar o produto Zigbee em funcionamento de forma segura, algo que é possível em alguns sistemas Zigbee 3.0 na aplicação.

4 Ligação com fios

- A Controlador 16A Wiser
- B Aquecedor/Carga
- C Alimentação
- D Sensor

⚠ ⚠ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSAO OU ARCO ELÉTRICO

O dispositivo não é um dispositivo SELV. As linhas dos sensores estão no cabo da rede elétrica (230 VAC).

- Utilize somente os sensores com cabos de isolamento duplo.

O incumprimento destas instruções pode causar a morte, lesões graves ou danos no equipamento.

No caso do aquecimento elétrico do pavimento, pode ser utilizado um sensor de chão para definir limites de temperatura elevados ou baixos. Este dispositivo é compatível com os seguintes tipos de sensores:

- 33kΩ Schneider Electric Referência 616790 ou MEG5775-0003
- 33kΩ Drayton Referência 193720
- 15kΩ Devi Referência 140F1091
- 10kΩ Elko Referência 5491605

Não se recomenda a utilização de qualquer outro sensor. Quando um sensor é ligado ao dispositivo, configure o valor do sensor correspondente na aplicação Wiser.

O fio Fil Pilot é sempre preto e tem de ser ligado no terminal FP.

5 Instalação final

- Fixar bem a tampa traseira preta à superfície de montagem.
- Posicione a tampa da frente sobre a tampa traseira montada na parede, empurre-as e certifique-se que as anilhas de borracha estão devidamente colocadas nos respetivos recâmetros.
- Fixe-as utilizando dois parafusos localizados na superfície da frente. Em seguida, coloque dois buíjes nas cabeças dos parafusos.

6 Leia o manual do utilizador do dispositivo online

Leia o código QR e escolha o idioma para obter informações completas acerca do dispositivo, incluindo funcionamento, configuração e utilização do produto com um sistema Wiser.

Informações técnicas	
Tensão nominal:	230 V, 50 Hz (APENAS CA)
Consumo de energia:	7,3 W
Objetivo do controlo:	Controlo elétrico, Controlo manual + automático, Controlo de deteção
Tipo de carga e corrente nominal:	Circuito de carga indutiva (3A) ou resistiva 16 A para carga piloto (FP)* *Não é adequado para aquecedores de rodapé
Classificação IP:	IP44
Terminais:	Adequado para tamanhos de condutor 1,0- 2,5 mm² Comprimento da parte descarnada 6,5 mm
Temperatura de funcionamento:	0 °C a 60 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a 65 °C
Classe de controlo:	Classe II
Método de controlo de montagem:	Controlo montado de forma independente
Método de fornecimento de controlo de ligação à terra:	O controlo não tem ligação à terra Os terminais são fornecidos para ligar os condutores externos à terra
Método de fixação para cabos não amovíveis:	Acessórios de tipo Y
Extensão do elemento de deteção: (se instalado)	Intervalo de ajuste da temperatura do sensor de temperatura externo de 5 °C a 30 °C ±5%
Valor de funcionamento:	Controlo de tempo variável do utilizador de sistema elétrico/aquecimento (apenas ao nível do sistema através de controladores Hub)
Grau de poluição:	2
Tensão nominal de impulso:	4 kV
Teste de pressão de esfera:	115 °C
Classe de software:	A
Tecnologia de radiocomunicações/ Frequência:	2,4 GHz
Intervalo do sinal de rádio:	30 m em espaço livre
Potência máx. de radiofrequência transmitida:	+13 dBm (20 mW)
Dimensões do produto: (A x L x P)	162 x 67 x 30 mm
Protocolo de comunicação:	Zigbee 3.0


Marcas registadas

- Wiser™ é uma marca registada e propriedade da Schneider Electric SE, das suas subsidiárias e empresas associadas.
 - A Zigbee® é uma marca comercial registada da Connectivity Standards Alliance.
- Outras marcas e marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

Declaração de conformidade da UE

A Schneider Electric Industries SAS declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA AOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO. A Declaração de conformidade encontra-se disponível para descarregar em:

- <https://www.go2se.com/ref=CCCTFR6700>



Schneider Electric Industries SAS
Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.
[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

da Wiser 16A relæ til varmestyring

Om dette produkt

Wiser 16A relæet anvendes til styring af elektriske varmeapparater eller elektrisk gulvvarme med tænd/sluk-kommandoer eller pilotkommandoer. Pilotledningen er en enkelt styrelædningsgrænsesflade, som gør det muligt for dig at fjernstyre flere varmeapparater.

Hvis varmeapparatet er udstyret med en elektronisk termostat, anbefales det kraftigt at styre varmeapparatet med pilotledningen.

Par med rumtermostat for at styre elektriske varmeapparater eller elektrisk gulvvarme.

1 Kontrol af pakkens indhold

- A 2x kabelklemmer
- B 2x kabelklemmeskruer
- C 2x gummityller
- D 4x blindstik
- E Wiser 16A relæ
- F Instruktionshæfte

2 Valg af passende placering til installation

Placering af enhed

Wiser 16A relæet skal installeres under eller ved siden af en varmekilde. Det må ikke installeres bag eller over et vægmonteret varmeapparat.

Forberedelse af monteringsfladen

TIP: Klapper, der kan fjernes, giver plads til 4x ekstra monteringshuller og 2x større huller til kabelindgang bagpå.

Montering af gulvsensor

- Det er vigtigt, at gulvsensoren er anbragt på det korrekte sted for at aflæse en nøjagtig gulvtemperatur.
- Gulvsensoren skal være 1 m fra gulvets kant og midt mellem rærene.
 - Sørg for, at sensoren ikke er anbragt oven på varmerørene.
 - Saml sensorkablet i en plastikkanal med en indvendig diameter på min. 16 mm.
 - Fastgør tape på enden af kanalen, klip en åbning i tapen for at sikre, at der kan komme kondensat ud af kanalen.

3 Forberedelse af kabel til ledningsføring

⚠ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Dygtige fagfolk skal bevise dygtigheden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af flere elektriske enheder.
- Installation af elektriske kabler.
- Sikkerhedsstandarder, lokale ledningsregler og forskrifter.

Manglende overholdelse af disse instruktioner vil resultere i død eller alvorlig personskade.

⚠ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE

Udgangen kan være strømførende, selvom belastningen er slæet fra.

Afbryd enheden fra spændingsforsyningen ved at fjerne sikringen i den indgående kredsløb, inden du arbejder på enheden.

Manglende overholdelse af disse instruktioner vil resultere i død eller alvorlig personskade.

BEMÆRK

FARE FOR SKADE PÅ LEDER

- Til installationer med belastning på 16 A skal der anvendes mindst 2,5 mm² leder.
- Når du tilslutter lederne i klemmerne, skal du sørge for, at skrueene er spændt.

Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre skade på udstyret.

Diagram 3 er kun til illustration.

- Stik gennem gummitufferne med en lille skruetrækker, og træk kablet igennem. Længden på kabelisoleringsstrimlen skal være ca. 6,5 mm.
- BEMÆRK:** For at sikre beskyttelse mod indtrængning IP44 skal der være en tæt forsegling mellem gummityllerne og kabelafskærmningen.
- Anbring kablerne i holderne på frontafdækningen som vist på billederne.
 - Sæt lederne i forbindelsesblokkene, og sørg for, at skrueene er spændt.
 - Fastgør kablet med de kabelklemmer og -skrueene, der følger med pakken.

BEMÆRK: Kabelklemmer kan placeres i høje eller lave holdere og kan også vendes for at forbedre kablesikkerheden.

- A QR-kodeetiket
- TIP:** QR-koden bruges til sikker idriftsættelse af ZigBee, hvilket er en mulighed i nogle ZigBee 3.0-systemer i appen.

4 Kabelforbindelse

- A Wiser 16A relæ
- B Varmeapparat/belastning
- C Forsyning
- D Føler

⚠ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE

Enheden er ikke en SELV-enhed (Safety Extra Low Voltage). Sensorforbindelsen er strømførende (230 VAC netledning).

- Anvend kun sensorer med dobbeltisolerede kabler.

Manglende overholdelse af disse anvisninger medfører dødsfald, alvorlige kvæstelser eller beskadigelse af udstyret.

I tilfælde af elektrisk gulvvarme skal der anvendes en gulvsensor til at definere høje eller lave

temperaturgrænser. Denne enhed er kompatibel med følgende sensortyper:

- 33 kΩ Schneider Electric reference 616790 eller MEG5775-0003
- 33 kΩ Drayton reference 193720
- 15 kΩ Devi reference 140F1091
- 10 kΩ Elko reference 5491605

Det anbefales ikke at bruge andre sensorer. Når en sensor er forbundet med enheden, skal den tilsvarende sensorværdi indstilles i Wiser-appen.

Pilotledningen er altid sort, og den skal tilsluttes på FP-terminalen.

5 Endelig installation

- Fastgør det sorte adfækning på bagsiden sikkert på monteringsfladen.
- Anbring frontafdækningen over det vægmonterede adfækning på bagsiden, skub dem sammen, og sørg for, at gummityllerne sidder korrekt i deres holdere.
- Skrud dem sammen med to skruer, der sidder på forsiden. Anbring derefter to blindpropper på skruhovederne.

6 Læs hele brugervejledningen til enheden online

Scan QR-koden, og vælg dit sprog for at få alle oplysninger om enheden, herunder betjening, konfiguration og brug af produktet med et Wiser-system.

Tekniske data	
Nominal spænding:	230 V, 50 Hz (KUN AC)
Strømforbrug:	7,3 W
Formålet med styringen:	Elektrisk styring Manuel + automatisk styring Sensorstyring
Belastningstype og mærkestøm:	16 A resistiv eller (3A) induktiv belastningskreds til pilotbelastning (FP)* *Ikke egnet til varmeapparater på sokkel
Kapslingsklasse:	IP44
Terminaler:	Vegnet til lederstørrelser 1,0 - 2,5 mm² Isoleringsstrimlængde 6,5 mm
Driftstemperatur:	0 °C til 60 °C
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til 65 °C
Styringsklasse:	Klasse II
Styringens monteringsmåde:	Separat monteret styring
Jordingskontrol:	Styringen er ikke jordet Terminaler leveres til tilslutning af eksterne jordledere.
Fastgørelsesmåde for ikke-aftagelige ledninger:	Type Y-fastgørelser
Sensorelementets omfang (hvis installeret)	Ekstern temperatursensor, temperaturindstillingsområde på 5 °C til 30 °C ±5 %
Driftsværdi:	Brugervariablet idstyring af elektrisk opvarmningssystem (kun på systemniveau via hub-styringer)
Forureningsgrad:	2
Nominel impulsspænding:	4 kV
Trykprøvning med kugle:	115 °C
Softwareklasse:	A
Radiofæknologi/ frekvens:	2,4 GHz
Radiosignalområde:	30 m i frit område
Maksimal transmitteret radiofrekvensseffekt:	+13 dBm (20 mW)
Produkt mål: (H x B x D)	162 x 67 x 30 mm
Kommunikationsprotokol:	ZigBee 3.0

- Varemærker**
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric SE, dets datterselskaber og associerede selskaber.
 - Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standard Alliance.
 - QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande


Andre varemærker og registrerede varemærker er deres relevante ejeres ejendom.

EU-overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=CCCTFR6700>



Generelle cyber-sikkerhedsoplysninger


Scan denne code for at åbne Schneider Electric Cybersecurity-portalen:









<https://www.se.com/www/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp>

Schneider Electric Industries SAS

Kontakt venligst kundeservicecentret i dit land, hvis du har tekniske spørgsmål.
[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

CCTFR6700
WE714U1A0902

WiSeer



fi Wiser-relekytkin 16A lämmityksen säätöön

Tietoja tästä tuotteesta

Wiser-relekytkin 16A ohjaa sähköisiä lämmittimiä tai sähköistä lattialämmitystä päällä/pois päältä -komennolla tai Fil Pilote -komennolla. Fil Pilote on yhden ohjausjohtimen rajapinta, jonka avulla voidaan etäohjata useita lämmittimiä.

Jos lämmittimessä on elektroninen termostaatti, on erittäin suositeltavaa ohjata lämmintä Fil Pilote-toiminolla.

Muodosta pariiliitos huonetermostaatin kanssa sähkölämmittimien tai sähköisen lattialämmityksen ohjaamiseksi.

1 Paketin sisällön tarkastaminen

- A 2x kaapeli kiinnike
- B 2x kaapeli kiinnikkeen ruuvi
- C 2x kuminen läpivienttiivist
- D 4x sulku tulppa
- E Wiser-relekytkin 16A
- F Käyttöohje

2 Sopivan asennuspaikan valitseminen

Laitteen aseointi

Wiser-relekytkin 16A on asennettava minkä tahansa lämmönlähteen alle tai sivulle. Sitä ei saa asentaa seinään kiinnitettävän lämmittimen taakse tai yläpuolelle.

Asennuspinnan valmistelu

VINKKI: Erotuskielekkeet voidaan poistaa, jolloin takakanen kaapeliäpiviennille on tarjolla 4x ylimääräiset asennusreiät ja 2x suuremmat reiät.

Lattia-anturin asentaminen

On tärkeää, että lattia-anturi asennetaan oikeaan paikkaan, jotta lattian lämpötila on tarkka.

- Lattia-anturin on oltava 1 metrin etäisyydellä lattian reunasta putkien puolivälissä.
- Varmista, ettei anturi istu lämmityspotkien päällä.
- Kokoa anturikaapeli muoviputkeen, jonka sisähalkaisija on vähintään 16 mm.
- Kiinnitä teippi putken päähän ja tee teippiin viilto, jotta voidaan varmistaa, että kondensaatio pääsee putkesta pois.

3 Kaapelin valmisteleminen johdotusta varten

▲ ▲ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Turvallisen sähköasennuksen saavat suorittaa vain ammattitaitoiset ammattilaiset. Ammattilaisten on todistettava syvälinen tietämys seuraavista osa-alueista:

- sähköverkkoihin yhdistäminen
- useiden sähkölaitteiden liittäminen
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

▲ ▲ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Lähdössä voi olla sähkövirta, vaikka kuorma on kytketty pois päältä. Irrota laite virransyötöstä tuloverran sulakkeen kautta ennen laitteelle tehtäviä töitä.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

ILMOITUS

JOHTIMEN VAURIOITUMISEN VAARA

- Jos asennuksen kuormitus on 16 A, on käytettävä vähintään 2,5 mm²:n johdinta.
- Kun johtimet asennetaan liitäntälohkoihin, varmista, että ruuvit on kiristetty.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Kaavio 3 on vain havainnollistamista varten.

- (1) Tee kumiseen läpivienttiivisteseen reikä pienellä ruuvimeisselillä ja pujota kaapelin sen läpi. Kaapelin eristysnauhan piteuden tulee olla noin 6,5 mm.

HUOMAUTUS: IP44-koteloinnin varmistamiseksi kumisten läpivienttiivistysten ja kaapelin vaipan väliin on asetettava tiukka tiivist.

- (2) Aseta kaapelit etukanen runkoliittimiin kuvan mukaisesti.
- (3) Aseta johtimet liitäntälohkoihin ja varmista, että ruuvit ovat kiristetyt.
- (4) Kiinnitä kaapeli pakkauksen mukana toimitetuilla kaapeli kiinnikkeillä ja ruuveilla.

HUOMAUTUS: Kaapelipidikkeet voidaan sijoittaa korkeisiin tai pieniin runkoliittimiin ja niitä voidaan myös kääntää, jotta kaapeli voidaan kiinnittää paremmin.

A QR-kooditarra

VINKKI: QR-koodia käytetään suojatussa Zigbee-käyttöön otossa, joka on vaihtoehtona joissakin sovelluksen Zigbee 3.0 -järjestelmässä.

4 Johdotuskyskyntä

- A Wiser-relekytkin 16A
- B Lämmitin/kuorma
- C Syöttö
- D Anturi

▲ ▲ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Tämä laite ei ole SELV (Safety Extra Low Voltage) -laite. Anturijohdot ovat verkkovirrassa (230 VAC).

- Käytä vain antureita, joissa on kaksinkertaisesti eristetty kaapeli.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman, vakavan vamman tai laitevaurioita.

Jos kyseessä on sähköinen lattialämmitys, korkeiden tai alhaisten lämpötilarajojen määrittämiseen on käytettävä lattia-anturia. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien anturityyppien kanssa:

- 33 kΩ Schneider Electric -viite 616790 tai MEG5775-0003
- 33 kΩ Drayton -viite 193720
- 15 kΩ Devi -viite 140F1091
- 10 kΩ Elko -viite 5491605

Minkään muun anturin käyttöä ei suositella. Kun anturi on johdettu laitteeseen, määritä vastaava anturiarvo Wiser-sovelluksessa.

Fil Pilote -johto on aina musta ja se on johdettava FP-pääteeseen.

5 Asennuksen viimeisteleminen

- (1) Kiinnitä musta takakansi kiinnityspintaan turvallisesti.
- (2) Aseta etukansi seinään kiinnitetyn takakanen päälle, työnnä niitä yhteen ja varmista, että kumiset läpivienttiivistykset on kunnolla paikoillaan niiden runkoliittimissä.
- (3) Kiinnitä ne yhteen käyttämällä kahta etupinnalla olevaa ruuvia. Aseta sitten kaksi sulku tulppaa ruuvien päihin.

6 Lue koko laitteen käyttöopas verkossa

Skannaa QR-koodi ja valitse kieli, jotta saat kaikki tiedot laitteesta, mukaan lukien laitteen käyttö, konfigurointi ja tuotteen käyttö Wiser-järjestelmässä.

Tekniset tiedot

Mitoitusjännite:	230 V, 50 Hz (VAIN AC)
Tehonkulutus:	7,3 W
Ohjauksen tarkoitus:	Sähköinen ohjaus, Manuaalinen + automaattinen ohjaus, Tunnistava ohjaus
Kuorman tyyppi ja nimellisarvo:	16 A resistiivinen tai (3 A) induktiivinen virtapiiri ohjauskuormalle (FP) Ei soveltu jalkalastalämmittimille
IP-luokitus:	IP44
Liittimet:	Soveltuu johtimien jotka kokoa 1,0-2,5 mm ² Eristysnauhan pituus 6,5 mm
Käyttölämpötila:	0 °C-60 °C
Varastointilämpötila:	-20 °C-65 °C
Ohjausluokka:	Luokka II
Asennuksen ohjausmenetelmä:	Itsenäisesti asennettu ohjaus
Menetelmä maadoituksen ohjaukseen:	Ohjausta ei ole maadoitettu Mukana toimitetaan liittimen ulkoisen maadoitusjohtimien liittämistä varten
Kiinteiden johtojen kiinnitysmenetelmä:	Typen Y liittimet
Tunnistuselementin laajuus: (jos asennettu)	Ulkoisen lämpötila-anturin lämpötila-alue 5 °C-30 °C ±5 %
Käyttöarvo:	Käyttäjän muutettavissa olevan sähkö-/lämmitysjärjestelmän ajan ohjaus (vain järjestelmätasolla keskusyksikön ohjainten kautta)
Saastumisaste:	2
Nimellinen syökyjännite:	4 kV
Pallon paineenmittaus:	115 °C
Ohjelmistoluokka:	A
Radionäkökenttä/taajuus:	2,4 GHz
Radionäkökentän alue:	30 m vapaassa tilassa
Lähetetty enimmäisradio- taajuusteho:	+13 dBm (20 mW)
Tuotteen mitat (K x L x S):	162 x 67 x 30 mm
Tiedonsiirto-protokolla:	Zigbee 3.0

Tavaramerkit

- Wiser™ on Schneider Electric SE:n, sen tytäryhtiöiden ja sidosyhtiöiden tavaramerkki ja niiden omaisuutta.
- Zigbee® on Connectivity Standard Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.

Muut tuotenimet tai rekisteröidyt tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Schneider Electric Industries SAS täten vakuuttaa, että tämä tuote vastaa RADIALAITEIDIREKTIIVIN 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä säännöksiä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata seuraavasta osoitteesta:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6700>



Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelle ihmisiä ja ympäristöä mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta.

Yleiset kyberturvallisuustiedot

Skannaa tämä koodi, jotta voit käyttää Schneideria Sähköinen kyberturvallisuusportaalilla:



<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp>

Schneider Electric Industries SAS

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä maakohtaiseen asiakaspalveluun.
se.com/contact

sv

Wiser 16A relä för temperaturreglering

Om den här produkten

Wiser 16A relä används för att styra elektriska värmare eller elektrisk golvvärme med på/av-kommandon eller Fil Pilote-kommandon. "Fil Pilote är ett enkelt kontrollkabelgränssnitt som gör att du kan styra flera värmare från en fjärrkontroll."

Om värmeelementet är utrustat med en elektronisk termostat rekommenderas det starkt att monteringen kontrolleras med hjälp av alternativet Fil Pilote.

Parkopplas med en rumstermostat för att styra elektriska värmare eller elektrisk golvvärme.

1 Kontrollera förpackningens innehåll

- A

2x kabelklämmor
- B

2x kabelklämskruvar
- C

2x gummigenomföringar
- D

4x täckkontakter
- E

Wiser 16A relä
- F

Bruksanvisning

2 Välja lämplig plats för installation

Enhetspositionering

Wiser 16A relä måste installeras under eller på sidan av en värmekälla. Den ska inte installeras bakom eller ovanför en väggmonterad värmare.

Beredning av monteringsytan

TIPS: Bryttlikar kan tas bort för att ge 4 gånger extra monteringshål och 2 gånger större hål för kabelgång baktilt.

Installation av golvsensor

Det är viktigt att golvsensorn är monterad på rätt plats för att kunna avläsa en korrekt golvtemperatur.

- Golvsensorn måste vara 1 m från golvets kant, halvvägs mellan rören.
- Se till att sensorn inte sitter ovanpå värmrören.
- Montera sensorkabeln i ett plaströr med en inre diameter på minst 16 mm.
- Fäst tejpen i slutet av röret och gör ett klipp i bandet så att kondens kan komma ut ur röret.

3 Förbereda kabel för kabeldragning

▲ ▲ FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR

Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:

- Ansluter till installationsnätverk.
- Ansluta flera elektriska enheter.
- Dragnig av elkablar.
- Säkerhetsstandarder, lokala kabeldragningsregler och föreskrifter.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.

▲ ▲ FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR

Det kan finnas ström i utgångarna även när lasten är avstängd.

Bryt spänningsmatningen med säkringen för inkommande kraft innan du arbetar på enheten.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.

MEDDELANDE

RISK FÖR LEDARSKADA

- För installationer med laster på 16 A bör minst 2,5 mm² användas.
- När du sätter in ledarna i anslutningsblocken måste du se till att skruvarna dras åt.

Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.

Diagram 3 visas endast i illustrerande syfte.

- (1) Stick hål i gummibussningarna med en liten skruvmejsel och tråd genom kabeln. Längden på kabelisoleringsremsan ska vara ca 6,5 mm.

OBSERVERA: För att säkerställa IP44-ingångsskydd måste det finnas en tät försejling mellan gummimåtarna och kabelhöljet.

- (2) Placera kabelna i de främre täcklocken så som visas på bilderna.
- (3) Sätt i ledare i anslutningsblocken och se till att skruvarna är åtdragna.
- (4) Säkra kabeln med de kabelklämmor och skruvar som medföljer i förpackningen.

OBSERVERA: Kabelklämmor kan placeras i övre eller nedre kontakter och kan även vändas för att förbättra kabelsäkerheten.

- A

QR-kodetikett
- TIPS:

QR-koden används för säker Zigbee-driftsättning, vilket är ett alternativ i vissa Zigbee 3.0-system i appen.

4 Trådbunden anslutning

- A

Wiser 16A relä
- B

Värmare/last
- C

Försörjning
- D

Sensor

▲ ▲ FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR

Enheten är inte en SELV-enhet (Safety Extra Low Voltage). Sensorledningarna är anslutna till elnätet (230 VAC).

- Använd endast sensorer med dubbelisolerade kablar.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att leda till dödsfall, allvariga personskador eller utrustningsskador.

Vid elektrisk golvvärme måste en golvsensor användas för att definiera höga eller låga temperaturgränser. Denna enhet är kompatibel med följande sensortyper:

- 33 kΩ Schneider Electric-referens 616790 eller MEG5775-0003
- 33 kΩ Drayton-referens 193720

- 15 kΩ Devi-referens 140F1091
- 10 kΩ Eiko-referens 5491605

Användning av andra sensorer rekommenderas inte. När en sensor är ansluten till enheten ställer du in motsvarande sensorvärde i Wiser-appen.

Fil Pilote-ledningen är alltid svart och den måste vara trådbunden på FP-terminalen.

5 Slutlig installation

- (1) Fäst det svarta bakre skyddet säkert på monteringsytan.
- (2) Placera frontskyddet över det väggmonterade bakre skyddet, tryck ihop och se till att gummimåtarna sitter ordentligt i sina kontakter.
- (3) Säkra tillsammans med två skruvar på framsidan. Placera sedan två täckkontakter på skruvhuvudena.

6 Läs hela bruksanvisningen för enheten online

Skanna QR-koden och välj språk för fullständig information om enheten, inklusive drift, konfiguration och användning av produkten i ett Wiser-system.

Tekniska data	
Märkspänning:	230 V, 50 Hz (ENDAST AC)
Effektförbrukning:	7.3 W
Syfte med kontroll:	Elstyrning, manuell + automatisk styrning, avkänningsstyrning
Typ av last och märkström:	16 A resistiv eller (3A) induktiv lastskrets för pilotlast (FP)* *Inte lämplig för sockelvärmare
IP-klass:	IP44
Terminaler:	Lämplig för ledarstorlekar 1.0–2.5 mm² Isoleringsremslängd 6.5 mm
Drifttemperatur:	0 °C till 60 °C
Förvaringstemperatur:	-20 °C till 65 °C
Klass av kontroll:	Klass II
Metod för monteringskontroll:	Oberoende monterad kontroll
Metod för att tillhandahålla jordingskontroll:	Kontrollen är inte jordad Terminaler tillhandahålls för att koppla externa jordingsledare.
Metod för fastsättning av ej fastlagbara kablar:	Typ Y-tillbehör
Avkänningselementets omfattning: (om installerat)	Inställningsområde för extern temperatursensor på 5 °C till 30 °C ±5 %
Driftvärde:	Användarvariabel tidsstyrning av el-/uppvärmningssystem (endast på systemnivå genom hubbstyr-enheter)
Föreningensgrad:	2
Nominell impulsspänning:	4 kV
Kultryckstest:	115 °C
Mjukvaruklass:	A
Radioteknik/ Frekvens:	2.4 GHz
Radiosignälräckvidd:	30 m i fritt utrymme
Max. överförd radiofrekvenseffekt:	+13 dBm (20 mW)
Produktmått: (H x B x D)	162 x 67 x 30 mm
Kommunikationsprotokoll:	Zigbee 3.0

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric SE, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standard Alliance.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder

Andra märkesnamn och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på: <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6700>



Kassera enheten separerat från hushållsavfallet och på en återvinningsstation. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som annars kan uppstå.

Allmän information om cybersäkerhet

Skanna den här koden för att komma åt Schneiders cybersäkerhetsportal för el:

<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp>



Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservice i ditt land om du har några tekniska frågor.

<se.com/contact>

no

Wiser 16A Relé for temperaturkontroll

Om dette produktet

Wisers 16 A-relé brukes til å styre elektriske varmeapparater eller elektrisk gulvvarme med På/Av-kommandoer eller Fil Pilote-kommandoer. "Fil Pilote er et kontrollgrensesnitt med én leder som lar deg styre flere varmeapparater eksternt.»

Dersom varmeapparatet er utstyrt med en elektronisk termostat, anbefales det sterkt at varmeapparatet kontrolleres med alternativet Fil Pilote.

Par med en romtermostat for å kontrollere elektriske varmeapparater eller elektrisk gulvvarme.

1 Kontroll av pakkeinnhold

- A

2 x kabelklammer
- B

2 x kabellemmeskruer
- C

2 x gummitettinger
- D

4 x blindplugger
- E

Wiser 16A Relé
- F

Instruksjonsbrosjyre

2 Valg av egnet installasjonssted

Posisjonering av enheten

Wisers 16 A-relé skal installeres under eller ved siden av en værmekide. Det må ikke installeres bak eller over et veggmontert varmeapparat.

Førberedelse av monteringsflaten

TIPS: Avbryterfliker kan fjernes for å gi 4 ekstra monteringshull og 2 større hull for innføring av kabel i bakdekselet.

Montering av gulvsensor

Det er viktig at gulvsensoren er montert på riktig sted for å at den skal kunne lese av en nøyaktig gulvtemperatur.

- Gulvsensoren må være 1 m fra kanten av gulvet, halveis mellom rørene.
- Pass på at sensoren ikke er montert på toppen av oppvarmingsrør.
- Monter sensorkabel i en plastkanal med en innvendig diameter på min. 16 mm.
- Fest tape til enden av kanalen, og skjær et lite snitt i tapeen slik at eventuell kondens kan renne ut av kanalen.

3 Førberedelse av kabel for kabling

▲ ▲ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av fagfolk. Fagfolk må bevise at de har grundlig kunnskap på følgende områder:

- Koble til installasjonsnettverk.
- Koble til flere elektriske enheter.
- Legg elektriske kabler.
- Sikkerhetsstandarder, lokale kablingsregler og forskrifter.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det føre til død eller alvorlige personskader.

▲ ▲ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Utgangene kan føre elektrisk strøm selv når lasten er koblet fra.

Enheten må alltid kobles fra strømforsyningen ved å koble ut / slå av sikringen i den tilførende strømkretsen før det utføres arbeid på enheten.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det føre til død eller alvorlige personskader.

MERKNAD

FARE FOR SKADER PÅ LEDEREN

- For anlegg med laster på 16 A må det minst brukes en leder på 2.5 mm².
- Når du setter inn lederne i kontaktblokkene, må du sørge for at skruene er strammet.

Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader på utstyret.

Diagram 3 er bare en illustrasjon.

- (1) Stikk hull i gummipropene med en liten skrutrekker og tre igjennom kabelen. Lengden på kabelisolasjonstrimmelen bør være ca. 6,5 mm.

MERK: For å sikre kapslingsgrad IP44 må det være en tett forsegling mellom gummihylsene og kabelhylsen.

- (2) Plasser kabelene i frontdekselestestene som vist i bildene.
- (3) Sett inn ledere i kontaktblokkene og forsikre deg om at skruene er strammet.
- (4) Fest kabelen med kabelklemmene og skruene som følger med i pakken.

MERK: Kabelklammer kan plasseres i høyde eller lave uttak og kan også snus for å gi bedre kabelsikring.

- A

Etikett for QR-kode
- TIPS:

QR-koden brukes til sikker igangkjøring av Zigbee, som er et alternativ i enkelte Zigbee 3.0-systemer i appen.

4 Kabeltilkobling

- A

Wiser 16 A-relé
- B

Varmeapparat/last
- C

Forsyning
- D

Sensor

▲ ▲ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Enheten er ikke en SELV-enhet (Safety Extra Low Voltage). Sensorledningene er koblet til strømmet (230 V AC).

- Bruk kun sensorer med dobbelt isolerte kabler.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det føre til død, alvorlig skade eller skade på utstyret.

Ved elektrisk gulvvarme skal gulvsensoren brukes til å definere grenser for høy eller lav temperatur. Denne enheten er kompatibel med følgende sensortyper:

- 33 kΩ Schneider Electric referanse 616790 eller MEG5775-0003

- 33 kΩ Drayton referanse 193720
- 15 kΩ Devi referanse 140F1091
- 10 kΩ Eiko referanse 5491605

Bruk av andre sensorer anbefales ikke. Når det er koblet en sensor til enheten, konfigurerer du tilsvarende sensorverdi i Wiser-appen.

Fil Pilote-ledningen er alltid svart, og den må være koblet til FP-terminalen.

5 Endelig installasjon

- (1) Fest det svarte bakdekselet til monteringsflaten på en sikker måte.
- (2) Plasser frontdekselet over det veggmonterte bakdekselet, trykk sammen og sørg for at gummihylsen sitter ordentlig i beholderne.
- (3) Skru sammen med hjelp av to skruer som er plassert på forsiden. Legg deretter to blindplugger på skruhodene.

6 Les hele brukerhåndboken for enheten på nettet

Skann QR-koden og velg språk for fullstendig informasjon om enheten, inkludert drift, konfigurasjon og bruk av produktet med et Wiser-system.

Tekniske data	
Nominell spenning:	230 V, 50 Hz (KUN AC)
Strømforkbruk:	7.3 W
Formålet med kontrollen:	Elektrisk kontroll, Manuell + automatisk kontroll, Sensing kontroll
Type last og merkestrøm:	16 A resistiv eller (3A) induktiv belastningskrets for pilotlast (FP)* *Ikke egnet for sockelvärmare
IP-kapslingsgrad:	IP44
Terminaler:	Egnet for lederstørrelser 1.0 - 2.5 mm² Isolasjonsstrimlengde 6,5 mm
Drifttemperatur:	0 °C til 60 °C
Lagringstemperatur:	- 20 °C til 65 °C
Kontrollklasse:	Klasse II
Monteringsmetode for kontroll:	Uavhengig montert kontroll
Metode for jordingskontroll:	Kontrollen er ikke jordet Det er installert terminaler for sammenkobling av eksterne jordledere
Festemåte for tau som ikke kan løses:	Type Y-vedlegg
Utrekning av følelelement: (hvis monteret)	Temperaturinnstillingsområde for eksternt temperaturføler på 5 °C til 30 °C ±5 %
Driftsverdi:	Brukervariabel lidskontroll for elektrisk system / oppvarmingssystem (bare på systemnivå ved hjelp av hubkontrollere)
Forurensningsgrad:	2
Nominell impulsspennning:	4 kV
Test av kuletrykk:	115 °e
Programvareklasse:	A
Radioteknologi/ Frekvens:	2.4 GHz
Radiosignalområde:	30 m i ledig rom
Maksimal sendeeffekt (radiofrekvens):	+13 dBm (20 mW)
Produktdimensjoner:	162 x 67 x 30 mm (H x B x D)
Kommunikasjonsprotokoll:	Zigbee 3.0

Varemerker

- Wiser™ er et varemerke og tilhører Schneider Electric SE, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper.
 - Zigbee® er et registrert varemerke for Connectivity Standard Alliance.
 - QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land
- Andre merkevarenavn og registrerte varemerker tilhører de aktuelle eiere.

EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Schneider Electric Industries SAS at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RADIOUTSTYR-DIREKTIV 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen kan lastes ned her:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6700>



Ikke kast apparatet i husholdningsavfallet, men lever det til et offentlig innsamlingssted. Profesjonell resirkulering beskytter mennesker og miljø mot potensielle negative effekter.

Generell informasjon om cybersikkerhet

Skann denne koden for å få tilgang til Schneiders portal for elektrisk cybersikkerhet:

<https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp>



Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med kundesenteret hvis du har tekniske spørsmål.

<se.com/contact>